

## Zlecenie diagnozy BOSCH REXROTH RAC 3.5-150-460-A00-W1-220

W celu uniknięcia niepotrzebnych opóźnień związanych z procesem przyjęcia zlecenia prosimy o pełne wypełnienie formularza oraz przesłanie go wraz z uszkodzonym sprzętem.

Opis urządzenia:

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Producent: | BOSCH REXROTH              |
| Model:     | RAC 3.5-150-460-A00-W1-220 |

Opis usterki:

|   |
|---|
| Krótki opis usterki:  |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                            |
| Kody błędów / informacje wyświetlane na ekranach (jeśli wystąpiły): |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                            |

Dane firmy:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nazwa:            |         |
| NIP:              |         |
| Adres firmy:      |         |
| Adres do wysyłki: |         |
| Odbiór osobisty:  | Tak/Nie |

Dane osoby upoważnionej do kontaktu:

|   |  |
|---|--|
| Imię i nazwisko:                        |  |
| Nr telefonu:                            |  |
| E-mail:                                 |  |
| E-mail osoby upoważnionej do płatności: |  |

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Świadczenia Usług Serwisowych, który został mi udostępniony przez RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu z możliwością zapoznania się i akceptuję jego postanowienia.

### ADRES DO WYSYŁKI USZKODZONEGO SPRZĘTU:

 RGB Elektronika  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
Jana Długosza 2-6  
51-162 Wrocław  
Polska

Organizacja odbioru urządzenia do naprawy:

 [24/7 +48 71 750 09 77](tel:24748717500977)  
 [info24@rgbrepairs.pl](mailto:info24@rgbrepairs.pl)